

<b>Errichter / Hersteller der Feuerstätte / des Raumheizgerätes</b>	
Firma:	
Straße:	PLZ/Ort:
Tel.:	E-Mail:
<b>Art der Feuerstätte / des Raumheizgerätes</b>	
<input type="checkbox"/> Kachelofen <input type="checkbox"/> Speicherofen <input type="checkbox"/> Heizkamin mit keramischen Heizgaszug <input type="checkbox"/> Heizkamin <input type="checkbox"/> Kochherd <input type="checkbox"/> Durchheizherd <input type="checkbox"/> Offener Kamin <input type="checkbox"/> Kombiofen <input type="checkbox"/> Warmluftofen <input type="checkbox"/> Kaminofen <input type="checkbox"/> Offener Kamin <input type="checkbox"/> Sonstige _____	<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Sanierung/Reparatur <input type="checkbox"/> Umbau <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
<input type="checkbox"/> Teilheizung <input type="checkbox"/> Vollheizung <input type="checkbox"/> Ganzhausheizung	
<b>Brennstoffe</b>	
<input type="checkbox"/> Scheitholz <input type="checkbox"/> Holzbriketts <input type="checkbox"/> Pellets <input type="checkbox"/> Sonstiger: _____	
<b>Technische Daten</b>	
Nennwärmeleistung [kW]:	
Nennheizzeit [h]:	
max. Brennstoffmenge [kg]:	
<b>Betreiber / Eigentümer der Feuerstätte / des Raumheizgerätes</b>	
Name:	
Straße:	PLZ/Ort:
Tel.:	E-Mail:

## Verbrennungsluftzufuhr

- Extern (direkt von außen)
- Aufstellraum bzw. Verbrennungsluftverbund
- Luft Abgas System (LAS)
- Vereinbarte Sonderlösung (siehe Anlage)
- Raumluftunabhängig (Nachweis Feuerstätte nach EN 16510-1)

Bei Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bzw. Verbrennungsluftverbund:

- Nachweis ausreichender Verbrennungsluft mittels Differenzdruckmessung (4 Pa Test) ohne luftabsaugenden Anlagen
- Nachweis ausreichender Verbrennungsluft mittels Differenzdruckmessung (4 Pa Test) mit luftabsaugenden Anlagen

Berücksichtige luftabsaugende Anlagen: \_\_\_\_\_

- kein Nachweis vorhanden

## Verbrennungsluftabspernung

- Händisch
- Automatisch
- Sonstige: \_\_\_\_\_

## Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)

- vorhanden
  - mit Sicherheitseinrichtung ausgestattet
    - eigensichere Anlage
    - 4 Pa Differenzdruckwächter
- nicht vorhanden
  - Hinweis, dass die KWL mit Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden muss!

## Raumluftabsaugende Anlagen (RLA)

- vorhanden
  - Sicherheitsnachweis mittels Differenzdruckmessung (4 Pa Test) mit luftabsaugenden Anlagen
  - mit Sicherheitseinrichtung ausgestattet
    - Abluftsteuerung (Fenster,- oder Türkontaktschalter)
    - 4 Pa Druckwächter
    - Sonstige: \_\_\_\_\_
- nicht vorhanden
  - Hinweis, dass RLA mit Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden muss!

## CO Wächter bei KWL und RLA

- vorhanden
- nicht vorhanden
  - Hinweis, dass der Aufstellraum mit CO-Wächter ausgestattet werden muss!

## Endbefund durch den öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrer

- vorhanden
- nicht vorhanden
  - Hinweis, dass ein Endbefund vom Rauchfangkehrer eingeholt werden muss!

## Erklärungen

- Die Feuerstätte / das Raumheizgerät wurde nach den Regeln der Technik und den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt.
- Die Feuerstätte / das Raumheizgerät wurde nach den Vorgaben des Umweltzeichens 37 „Holzheizungen“, den Regeln der Technik und den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt.
- Auf die Problematik Betrieb der Feuerstätte / des Raumheizgerätes in Kombination mit Unterdruck, verursacht durch eine Wohnraumlüftung oder raumluftabsaugende Anlagen wurde hingewiesen und hierfür entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden oder werden müssen.
- Die ordnungsgemäße Bedienung der Feuerstätte / des Raumheizgerätes wurde erklärt.
- Eine Probeheizung der Feuerstätte / des Raumheizgerätes erfolgte.
- Die Brandschutzbestimmungen um die Feuerstätte / des Raumheizgerätes wurden erklärt.
- Der Betrieb der Feuerstätte / des Raumheizgerätes darf erst nach dem Endbefund des öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrers erfolgen.
- Der öffentlich zugelassene Rauchfangkehrer \_\_\_\_\_ wurde für die Erstellung des Abgasanlagen Endbefundes durch \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ beauftragt.

## Übergebene Unterlagen

- Bedienungsanleitung
- Typenschild
- Technische Dokumentation
- Ofenplanung
- Kachelofenberechnung
- Sonstiges:

## Anmerkungen

Datum

Stempel und Unterschrift des  
Errichters/Herstellers

Unterschrift des  
Betreibers/Eigentümers